



首层平面布置图 1:125

- 注：1、图中填充墙体 为本次改造新建200厚页岩空心砖砌体。未填充为原建墙体。
2、图中“●”表示消防救援窗口，窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别。
3、本层活动人数为50人，按100人计算，按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第5.5.21条规范要求，计算本层疏散宽度：100/100X0.65=0.65米，设计疏散安全出口1.2+1.8+2=5.0米，设计疏散走道宽度为1.5x2=3.0米，满足规范要求。
4、本层疏散走道内墙上的窗其耐火极限不应低于1小时。

项目负责人	周国林		永州市永南建筑设计院有限公司		工程号	
专业负责人	王德山		Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd		阶段	施工图
审定	王德山	建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室		图别	建筑
审核	周国林	工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目		图号	JS-07
校对	王德山	图纸	首层平面布置图		日期	2022.09
设计	李旭丹					