



- 注：1、室外给水横管上设有阀门处均需设阀门井，给水阀门井施工见05S502第15~34页。  
2、所有穿过伸缩缝、变形缝的管道均应设置管道补偿装置。  
3、所有穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。  
4、室埋地管道应采用延性良好的管材或沿线采用柔性连接。管道与构筑物的连接，应采用柔性连接构造。  
5、化粪池、检查井等地下给排水构筑物、给排水管道等应红线内设置。  
6、室外检查井井盖应有防盗措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。  
7、所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。给水、排水、雨水等管道应有不同的标识。

首层给排水平面布置图 1:125

项目负责人	王立明	 <b>永州市永南建筑设计院有限公司</b> Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A2130006867 电话: 0746-5722902	建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室	工程号	
专业负责人	王立明		工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目	阶段	施工图
审定	王立明	图 纸	首层给排水平面布置图		图 号	02
审核	王立明				日期	2022.09
校对	杨文斌					
设计	刘淑燕					